




ACEA ATO 5 S.p.A.



Sala Operativa Ambientale

Al Comune di Pico
Al Comune di Pastena
Al Comune di Campodimele
Al Comune di Falvaterra
Al Comune di Pontecorvo
Al Comune di Roccasecca
Al Comune di Colle San Magno
Al Comune di Castro dei Volsci
Alla Società Acqualatina S.p.A.

protocollo@pec.comunedipico.it
comunedipastena@postecert.it
info@pec.comune.campodimele.it
demograficifalvaterra@postecert.it
protocollo@pec.comunepontecorvo.it
comune.roccasecca@legalmail.it
comunecollesanmagno@postecert.it
pec@pec.comune.castrodevolsci.fr.it
acqualatina@pec.acqualatina.it

e p.c.:
Prefettura di Frosinone
STO Ato 5 Frosinone

protocollo.preffr@pec.interno.it
segreteria@pec.ato5fr.it

MESSAGGIO PEC

Comunicato: Sospensione idrica improvvisa in data odierna 20 febbraio 2023.

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che a causa di un guasto improvviso sulla condotta Adduttrice (Asta Aurunci) nel comune di Picinisco, si sta verificando una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

- **Comune di Pico:** Intero territorio comunale;
- **Comune di Pastena:** Intero territorio comunale;
- **Comune di Campodimele:** Intero territorio comunale;
- **Comune di Falvaterra:** Frazione Valle Moritola;
- **Comune di Pontecorvo:** Frazione Caldaie;
- **Comune di Roccasecca:** Parte alta del Comune e Centro Storico;
- **Comune di Colle San Magno:** Intero territorio comunale;
- **Comune di Castro dei Volsci:** Possibili basse pressioni Intero territorio comunale.

Il regolare ripristino del servizio è previsto a partire dalle ore **21:00**.

Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i disagi.

Frosinone, 20 febbraio 2023

Acea Ato5 SpA
Sala Operativa Ambientale

SEGNALAZIONE GUASTI



Acea Ato 5 SpA – Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 883 100
Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926
<http://www.gruppo.acea.it>
Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis
Acea SpA - CF 05394801004

Member of CISQ Federation

